



기계실 임시 수전 접촉 감전 추정 사고

임시 샤워 수전에 접촉한 작업자가
감전된 것으로 추정되며 사망.



사고 경위

언제	2026.08.23 09:30	무엇을	기계실 내 임시 샤워 수전 접촉
어디서	인천 연수구 아파트 기계실	어떻게	임시로 만든 샤워 수전에 접촉한 작업자가 감전된 것으로 추정되며 사망
누가	해당 작업 근로자	확인범위	중대재해 사이렌 공개 카드

사고 흐름

01

임시 수전 사용

02

금속부 접촉

03

감전 추정 상황

04

사망 사고 발생

위험요소

- 1 임시 전기설비
- 2 습윤·금속 환경
- 3 접지·누전차단 미확인

작업 전 조치사항

- 1 즉시 사용중지·격리
- 2 전원차단 후 검전
- 3 접지·누전차단기 점검
- 4 방수형 설비로 교체

누전이 의심되면 만지지 말고 전원부터 차단하세요