



제어판넬 내 전선 연결 중 감전 사망


제어판넬 내 전선 연결 중 전원 미차단 상태에서
작업. 제어판넬 전선 취급 중 감전, 근로자 1명 사망.



사고 경위

언제	2026.07.22	무엇을	제어판넬 내 전선 연결
어디서	배수장	어떻게	제어판넬 전선 취급 중 감전
누가	해당 작업 근로자	왜	전원 미차단 상태에서 작업

사고 흐름



위험요소

- 충전된 전로 접촉
- 잔류전하·역송전 미확인
- 검전 없는 무전압 판단

작업 전 조치사항

- 작업 전로 확인·전원 차단
- 잠금·표지·잔류전하 방전
- 검전기로 무전압 확인
- 충전부 방호·절연보호구

차단·방전·검전 전에는 전선에 손대지 마세요